



**Räddningstjänsten**  
**Jokkmokks kommun**

## **Tillfällig övernattning**

**Sökande:** .....  
**Ansvarig:** ..... **Telefon:** .....  
**Plats:** .....  
**Person antal:** .....  
**Datum:** .....


### **Tillfällig övernattning i lokaler på ovan angivna plats godtas om följande säkerhetskrav uppfylls:**

- Att en ansvarig person utses.
- Att anläggningen ej har allvarliga brister i brandskyddet.
- Att tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar finns, dessa skall vara markerade med genomlysta eller belysta utrymningsskyltar som är nödströmsförsörjda.
- Att utrymningsvägar hålls fri från utrustning som kan förhindra eller fördröja utrymning.
- Att övernattning i första hand bör ske i bottenplan (markplan).
- Att ett automatiskt utrymningslarm finns i anläggningen.
- Att användande av öppen eld eller tillfälliga kök som elektriska kokplattor, stormkök m.m. ej förekommer i lokalerna.
- Att rökförbud råder i lokalen.
- Att tillgång till telefon för larmning till 112, SOS Alarm, finns i omedelbar närhet av lokalen.
- Att anmälan sker på denna blankett och skickas till räddningstjänsten via telefax eller post senast 14 dagar före varje övernattningstillfälle.
- Att en skriftlig anmälan görs till Miljökontoret i Jokkmokks kommun. Blankett för detta kan laddas ner på kommunens hemsida, [www.jokkmokk.se](http://www.jokkmokk.se), eller beställas via Miljökontoret, telefon 0971-170 00

### Exempel på godtagbar möblering för sovplatser i skolsal.

- Det skall finnas tydliga gånger mellan raderna av sovplatser.
- Dörrar som är en del av utrymningen skall hållas fri från utrustning som gör att utrymning kan förhindras eller fördröjas.
- I lokaler där fönster utgör en av två utrymningsvägar skall detta beaktas: Att fönstret i fråga är öppningsbart och att man håller en fri yta omkring aktuellt fönster.
- Dörr mellan klassrum får ej blockeras, den skall även vara öppningsbar utan kort, kod eller nyckel, detta för att dessa dörrar kan vara en del av utrymningen.

Korridor med utrymningsvägar som leder direkt ut i det fria eller väg till utrymningsväg som trapphus.



**Räddningstjänsten Jokkmokk klockarvägen 2 962 32 Jokkmokk**  
**Telefon:0971-172 92**  
**Telefax:0971-126 70**